



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

BK/K/0287/01/2018

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne w wykonaniu standardowym, typu BS (400 – 200 000 m³/h), BD (400 – 200 000 m³/h), BO (400 – 20 000 m³/h), SPS (300 – 6 000 m³/h)**

Zawierający / containing: **stal ocynkowaną, alucynk, aluminium, miedź i inne składniki wg dokumentacji producenta**

Przeznaczony do / destined: **standardowej wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej, w tym budynkach mieszkalnych, biurowych, produkcyjnych, magazynowych, szpitalach, przychodniach, hotelach, obiektach handlowych i sportowych.**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Atestowane centrale muszą być zgodne z przepisami dotyczącymi wentylowanych pomieszczeń i obiektów
- Z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, wybudzeniowe, OIOM.....)
- Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza montowanych w centralach wentylacyjnych

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

VBW Engineering Sp. z o.o.
81-571 Gdynia
ul. Chwaszczyńska 133D

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

VBW Engineering Sp. z o.o.
81-571 Gdynia
ul. Chwaszczyńska 133D

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2023-05-18 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2023-05-18 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 18 maja 2018

The date of issue of the certificate: 18th May 2018

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z up. Gąborska
dr Beata Krogulska