



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/B/1343/01/2014

HYGIENIC CERTIFICATE

ORIGINAL

Wyrób / product: **Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne OKEANOS: BS...SW, BD...SW, BO...SW, SPS...SW**

Zawierający / containing: blachę stalową typu alucynk, aluminium, wełnę mineralną i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji i osuszania hal basenowych w obiektach krytych pływalni

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta
- należy kontrolować czystość filtrów powietrza oraz wymieniać je zgodnie zaleceniami producenta
- elementy wykonane z wełny mineralnej nie mogą być źródłem przedostawania się jej włókien do powietrza nawiewanego do pomieszczeń
- atest nie dotyczy filtrów powietrza stosowanych w w/w typach central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:

VBW Engineering sp. z o.o.

81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 133D

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

VBW Engineering Sp. z o.o.

81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 133D

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-12-12 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2019-12-12 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 12 grudnia 2014

The date of issue of the certificate: 12th December 2014

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

2014 T. Podsiadły