



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

HK/K/0251/01/2017

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne w wykonaniu higienicznym (h):
BS-h (wydatek:400-200.000m³/h); BD-h (wydatek:400-200.000m³/h);
BO-h (wydatek:1000-15.000m³/h); SPS-h (wydatek:400-5.100m³/h)**

Zawierający / containing: aluminium, blachę typu alucynk, stal nierdzewną, wełnę mineralną, włókno szklane i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej o podwyższonych wymaganiach higienicznych w tym w zakładach opieki zdrowotnej (salach operacyjnych, OIOM, laboratoriach), obiektach branży farmaceutycznej i spożywczej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one stosowane
- Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza stosowanych w w/w urządzeniach
- Elementy wykonane z wełny mineralnej i włókna szklanego nie mogą być źródłem przedostawania się ich włókien do powietrza nawiewanego do pomieszczeń
- Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

VBW Engineering sp. z o.o.

81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 133D

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

VBW ENGINEERING Sp. z o.o.

81-571 Gdynia

ul. Chwaszczyńska 133D

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022-04-26 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2022-04-26 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 26 kwietnia 2017

The date of issue of the certificate: 26th April 2017

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska
z up. Gawbo / S.
dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, tel.: +48 22 849 76 12, faks +48 22 849 74 84,

www.pzh.gov.pl, e-mail: dyrektor@pzh.gov.pl

Regon: 000288461, NIP: 525-000-87-32, PL 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027 (SWIFT CODE): BPKO PL PW